Intervento di manutenzione/ispezione	Numero	Ore di esercizio																																																												
		<100	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	22000	23000	24000	25000	26000	27000	28000	29000	30000	31000	32000	33000	34000	35000	36000	37000	38000	39000	40000	41000	42000	43000	44000	45000	46000	47000	48000	49000	50000	51000	52000	53000	54000	55000	56000	57000	58000	59000	60000
Manutenzione dopo la prima messa in esercizio	W 1000 6	■																																																											
Disareazione blocco motore	IW 0509 M6		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regolazione Leanox	IW 8090 M6		■	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
Ispezione	I 0103 6			■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
Accensione	W 0303 M0			■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
Gioco valvole	W 0400 M6			■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
Filtro aria di aspirazione (ROLF) - motore	IW 8040 A6			■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
Circuito acqua di raffreddamento motore/acqua circuito miscela	W 8080 A0			■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
Quadri elettrici GE Jenbacher	W 8031 A0			■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
Tiranteria/Valvola a farfalla/Attuatore	W 0200 M6ef			■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
Tratto di regolazione pressione gas	W 8045 A0			■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
Campana frizione elastica avvitata	IW 8079 A6					■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■
Cartuccia filtro olio	W 8038 M6							■						■						■						■						■						■						■						■						■						■
Precamera/Valvola del gas precamera/Cappuccio della candela	W 0501 M6							■						■						■						■						■						■						■						■						■						■
Prova di tenuta	IW 8049 0									■								■								■								■								■								■								■				
Motorino di avviamento	W 8032 M0											■										■										■										■										■										■
Pompa di pre-lubrificazione	W 8054 M0											■										■										■										■										■										■
Turbocompressore	W 8026 M6											■										■										■										■										■										■
Pompa acqua raffreddamento motore	W 0203 A6											■										■										■										■										■										■
Smorzatore di vibrazioni	W 0601 M0																					■																				■																				■
Valvola di bypass miscela	W 0802 M0																					■																				■																				■
Regolatore della quantità di gas	W 0705 M0																					■										■										■																				■
Pistoni/Raffreddamento dei pistoni	W 8047 M0																															■																														■
Pompa olio motore	W 8046 M6																															■																														■
Biella/Cuscinetto di biella	W 8048 M0																															■																														■
Canna cilindro	W 8049 M0																															■																														■
Cuscinetto di banco albero a gomiti/Cuscinetto assiale	W 8050 M6																															■																														■
Albero a camme/Punterie	W 8052 M0	sulla scia dello sostituzione testata cilindri																														■	sulla scia dello sostituzione testata cilindri																													■
Scambiatore di calore a piastre	W 8043 A0																																																														■
Revisione	W 2100 M0																																																														■
Generatore	W 8032 A0			■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
Generatore	W 8037 A0			■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
Parti elastomeriche	W 8034 6							■				■		■						■		■				■						■						■				■		■						■		■				■						■
Collettori gas di scarico/isolamento	W 8051 M0	sulla scia dello sostituzione testata cilindri																																																												
Sostituzione testata cilindri	W 8053 M6	se necessario																																																												

Si fa osservare che compilando il verbale di manutenzione si conferma la regolarità dei lavori di manutenzione eseguiti.

Nota relativa al diritto d'autore di GE: RISERVATO! L'utilizzo o la divulgazione dei dati contenuti in questa pagina sono soggetti alle limitazioni specificate nella nota riportata in copertina o nella prima pagina.